



ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 434-20-73, Факс: (831) 433-57-45
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

07.07.2017г.

(дата составления предписания)

г. Арзамас

12ч.00мин.

(время составления предписания)

(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ N пр-1362/17/П/12

Мной (комиссией в составе): главный государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками Бажанов Владимир Леонтьевич
(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основания распоряжения от 26.06.2017г №пр-1362/17 Волжско-Окского
(дата, номер распоряжения, наименование территориального
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору

органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении Плановая/выездная
(наименование проверки)

в период с 03.07.2017г. по 07.07.2017г.

На основании акта проверки: от 07.07.2017г. №пр-1362/17/А/12
(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401, Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №6 им. А.С. Макаренко», Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Семашко, д. 21.
ИНН 5243008890, ОГРН 1025201335708.

(наименование юридического лица, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения

1	2	3	4
Энергетический надзор			
1	Программа в области энергосбережения, не указанные данные по потреблению энергоресурсов за базовый 2009год.	ФЗ № 261 от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» ст.24 ч. 1.	07.08.2017
2	На приборе учёта электрической энергии не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.03 г. № 6, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.03 г., регистрационный № 4145. п. 2.11.13.	07.08.2017
3	Отсутствует журнал учёта средств измерения электрической энергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.11.11.	07.08.2017
4	Отсутствует ответственный за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.3., 1.2.7.	07.08.2017

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме в Арзамасский территориальный отдел Волжско-Окского управления Ростехнадзора по адресу: 607220, г.Арзамас, ул. Жуковского, 10, офис 407.


Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Главный государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками

должность




подпись

Бажанов Владимир
Леонтьевич

ФИО

должность



подпись

ФИО

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

И.о.директора Александрова Жаннета Сергеевна

Должность, ФИО

Подпись

07.07.2017

Дата

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: