



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.б. Телефон. 200-11-01, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.б. Телефон. 200-11-01, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району  
607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14, факс: (83147) 9-78-19, e-mail: OND-arzamas@mail.ru

### Предписание № 111/1/52

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«18» июля 2017г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 6 им. А.С. Макаренко», и.о. директора Александровой Ж.С.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения № 111 от «30» июня 2017 г. Галанина Дмитрия Александровича – зам. главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «06» июля 2017 года по «18» июля 2017 года (9 рабочих дней), проведена плановая (внеплановая) проверка

Начальником отделения ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району - государственным инспектором г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Создашовым Евгением Васильевичем объекта защиты МБОУ СШ № 6 им. А.С. Макаренко по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Семашко, д. 21

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директора МБОУ СШ № 6 им. А.С. Макаренко Александровой Ж.С. и ответственным лицом за пожарную безопасность Александровым С.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1.	Уклон лестницы на путях эвакуации со второго этажа здания школы составляет более 1:1; ширина проступи менее 25 см, высота ступени более 22см.	-Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69 «О пожарной безопасности» ст. 21; -Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.53 ст. 89; -п.4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» -(ранее действовало требование п.6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	01.08.2018	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--



2.	В поэтажных общих коридорах здания школы на путях эвакуации допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2.	-Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69 «О пожарной безопасности» ст. 21; -Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.53, ст. 89; -п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» -(ранее действовало требование п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	01.08.2018	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

3.	В общих коридорах 1-го и 2-го этажей здания школы, высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет менее 2 м (по факту 1,85м).	-Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69 «О пожарной безопасности» ст. 21; -Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.53, ст. 89; -п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» -(ранее действовало требование п.6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	01.08.2018	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Арзамас и Арзамасского района  
Нижегородской области по пожарному надзору Создатов В.В.



"18" июля 2017г.

Предписание для исполнения получил:  
И.о. директора МБОУ СШ № 6 им. А.С. Макаренко  
Александрова Ж.С.  
«18» июля 2017г.

(подпись)

(подпись)